



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
образования администрации
г. Евпатории Республики Крым

Жеребец В.И.

13 февраля 2026 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2/2026
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 17
города Евпатории Республики Крым» (школа)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект в сфере образования
1.2. Адрес объекта: 297403, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Им. 60-летия ВЛКСМ, 40
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 10696,46 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 26046 м²
1.4. Год постройки здания 2019 г., ввод в эксплуатацию на основании Декларации о готовности объекта к эксплуатации от 30.12.2019 г. № РК14319024335
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа – детский сад № 17 города Евпатории Республики Крым» (МБОУ «СОШ – детский сад № 17»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297420, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Им. 9-го Мая, 144
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Наименование вышестоящей организации: Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации: 297400, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 45.; тел.: +7(36569)3-03-08

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: образование начальное общее, образование среднее общее, образование дополнительное детей и взрослых
2.3. Форма оказания услуг: на объекте
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушением зрения; инвалиды с нарушением слуха; инвалиды с нарушением умственного развития – все категории
2.6. Плановая мощность: вместимость – 800 человек
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да; нет)

3. Состояние доступности для инвалидов и других МГН

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 9, 17 до остановки ул. Им. 9-го Мая («Улица им. 9го Мая»), трамвай № 1 до остановки ул. Им. 9-го Мая («Улица им. 9го Мая»), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: Маршрутное такси № 9, 17, трамвай № 1 – 700 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да; нет)

3.2.4 перекрестки: регулируемый со звуковым оповещением

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 перепады высоты на пути (есть; нет) (не организованы съезды в местах переходов, не опущен бордюрный камень);

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да; нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	А
4.	с нарушением зрения	А
5.	с нарушением слуха	А
6.	с нарушением умственного развития	А

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (к, г, у) ДУ (с, о)	1.1-1.2	5-14
2.1	Вход в здание (главный)	ДЧ-И (к, о, г, у) ДУ (с)	2.1	15-20
2.2	Входы в здание эвакуационные	ДЧ-И (к, г, у) ДУ (с, о)	2.2	21-26
3	Путь (пути) движения внутри здания в т.ч. пути эвакуации	ДЧ-И (к, г, у) ДУ (с, о)	3.1-3.4	27-43
4	Зоны целевого назначения здания: Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (с, о, г, у) ДУ (к)	4.1	44-50
	Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (с, г, у) ДУ (к, о)	4.2	51-58
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, с, у) ДУ (к, г)	5.1-5.3	59-65
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к, у, о) ДУ (с, г)	6	66-72
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	1-4

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: **доступным условно (к, с, о), доступным частично избирательно (г, у)**

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, организовать выезд достаточной ширины на тротуар из парковочного кармана от мест для автотранспорта инвалидов, провести ремонтные работы по восстановлению твердого покрытия тротуара на пересечении улиц 9 Мая и 60 лет ВЛКСМ, обустроить остановочные пункты в соответствии с действующими нормативными требованиями. Разместить у входа на территорию информацию об организации в доступном для инвалидов виде. Установить кнопку вызова персонала, обозначив ее соответствующим информационным изображением. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения (участка улично-дорожной сети) от ближайшего остановочного пункта ко входу на объект, в т.ч. о необходимости установки тактильных наземных указателей. Организовать ситуационную помощь инвалидам в преодолении существующих барьеров силами персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудование ученических мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность дублирования информации посредством сурдоперевода. Организовать световое оповещение об опасности, а так же школьных звонках;

Для обеспечения полной доступности и безопасности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках Организовать ремонт путей движения от остановки ко входу на объект. Привести ширину дверных проемов и высоту порогов к нормативу. Предусмотреть наличие эвакуационных стульев, а так же оборудование пандусами всех эвакуационных входов в здание. Обеспечить доступ к сцене в зрительном зале установив подъемное устройство вертикального типа действия либо с применение инвентарного пандуса с уклоном приближенным к нормативному. Обустроить доступную душевую кабину.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон в соответствии с действующими нормативными требованиями. Предусмотреть, по мере необходимости, оборудование учебных помещений специализированной мебелью предназначенной для данной категории инвалидов. Привести состояние поручней пандусов и лестниц к нормативу. Оборудовать входную калитку ручкой, форма которой позволяет управлять ей одной рукой. Обустроить отдельные рукомойки возле столовой опорными поручнями и кранами с локтевой рукоятью;

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения Маркировать стеклянные части дверных полотен контрастной цветовой маркировкой, обозначить габариты дверных проемов, как на путях движения внутри здания, так и входов, в том числе к зонам оказания услуг, контрастной цветовой полосой.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные Зоны объекта	Рекомендации по адаптации Объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия
2.1	Вход в здание (главный)	Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия
2.2	Входы в здание эвакуационные	Тек. ремонт, ТСП, Орг. мероприятия

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия
4	Зоны целевого назначения здания: Зальная форма обслуживания Кабинетная форма обслуживания	Тек. ремонт, ТСР, Орг. Мероприятия Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР
8	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: 2026-2030 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется нужное подчеркнуть;

4.4.1. согласование на Комиссии – не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами – не требуется

4.4.3. техническая экспертиза: – не требуется

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта – паспорт доступности №4/2021 от 22.04.2021г., ВНД - объект признан временно недоступным.

4.5. Информация может быть обновлена на Карте доступности субъекта РФ www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 29 » января 2026 г.

2. Акта обследования объекта: № 2/2026 от «13» февраля 2026 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.